

Kvalitetssikring

Bøgesø Flintemose Vandværk

Daglig/jævnlig pasning

Minimum hver 14. dag foretages følgende:

- Kontrol af vandstand i rentvandsbeholder, som skal være på mellem 134 og 144 cm.
- Kontrol af luftmængde til beluftning af filtrene, som skal være på mellem 0,4 og 0,6.
- Kontrol af forbruget, som skal være på mellem 60 og 70 kubikmeter.
- Kontrol af vandtryk på afgang fra værket, som skal være ca. 5 bar.
- Kontrol af utætheder i værket.
- Kontrol af gennemstrømning i filtrene, som skal være på mellem 6,8 og 7,5 kubikmeter pr. time.
- Kontrol af tryk på filtrene, som skal være på maksimalt 1,2 bar.
- Vedligeholdelse af udendørsarealerne.

Minimum en gang i kvartalet foretages følgende:

- Skylning af filtrene. Kontroller at kapselblæseren giver luft og af skyllepumpen giver vand. Kontroller også at luftventiler åbner og lukker korrekt.
- Kontrol af transielbeskyttelsen.
- Kontrol af affugteranlæg.
- Kontrol af, at borerne er rene og tørre.
- Pejling af begge borer efter 2 timers stilstand.
- Rensning af tagrender.
- Kontrol for skader på bygning både udvendig og indvendig.
- Rengøring af gulv, vægge og loft indvendigt.

Minimum en gang årligt foretages følgende:

- Eurofirm (som værket har indgået aftale med) udtager vandanalyser. Eurofirm følger den prøveplan, som Næstved Kommune har udarbejdet.
- Til Næstved Kommune indberettes antal forbrugere fordelt på private husstande, erhversejendomme, sommerhuse og institutioner. Desuden indberettes det samlede vandforbrug og takstblad fremsendes til godkendelse.
- Til Skat indberettes antal kubikmeter udpumpet.
- Til Geus indberettes kvartalsvis pejle- og boringsstand.
- Til Danske Vandværker indberettes antal forbrugere og samlet vandforbrug.
- Der afholdes ordinær generalforsamling, jfr. vedtægterne.
- Opdatere hjemmeside.